



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969



## ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ Β125



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



# ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ B125

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

### ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)

### ΒΑΦΗ

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα Μαύρο

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 100° C

### ΕΚΔΟΣΕΙΣ

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Με αντανακλαστική βαφή στο καπάκι
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.



## ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ B125



**VF ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ B125**  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Υ180mm - Φ120mm  
8,0Kg



**VF ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ C250**  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Υ180mm - Φ160mm  
8,5Kg



**VF ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ C250 DIN 4056**  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Υ270mm - Φ190mm  
13,00Kg



## **ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ**

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: [info@plastaras.gr](mailto:info@plastaras.gr)

website: [www.plastaras.gr](http://www.plastaras.gr)

[www.volosfoundries.com](http://www.volosfoundries.com)



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969

YEARS  
**50**

OF EXPERIENCE IN  
WATER TREATMENT